

Отчет по выполненной работе за апрель 2021 года  
по договору технического обслуживания №02-52/77 от 13.01.2015г.


№ п/п	Наименование агрегатов и электрооборудования	Вид работы
<b>ПГВ-1</b>		
1	Силовой тр-р №1 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
2	Силовой тр-р №2 – 63000кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
3	Силовой тр-р №3 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
4	Силовой тр-р №4 – 6300кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
5	Силовой тр-р СН №1 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
6	Силовой тр-р СН №2 – 160кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
7	Силовой тр-р СН №3 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
8	Силовой тр-р СН №4 – 40кВА с питающим кабелем	Техническое обслуживание
9	Реактор №1 трансформатора №1	Техническое обслуживание
10	Реактор №2 трансформатора №2	Техническое обслуживание
11	Шинный мост трансформатора №1	Техническое обслуживание
12	Шинный мост трансформатора №2	Техническое обслуживание
13	Сборные шины I секции	Техническое обслуживание
14	Фид. №3 – резерв	Техническое обслуживание
15	Фид. №5 – ЦРП-1А яч. 46	Техническое обслуживание
16	Фид. №7 – трансформатор №3 6300кВА	Техническое обслуживание
17	Фид. №9 – п/ст 43 яч.1 – I секц.	Техническое обслуживание
18	Фид. №11 – п/ст 33 яч. 77 – II секц.	Техническое обслуживание
19	Фид. №13 – п/ст 40 яч.16 – II секц.	Техническое обслуживание
20	Фид. №15 – п/ст 46 тр-р №3	Техническое обслуживание
21	Фид. №17 – ввод тр-ра №1 – I секц. МВ	Техническое обслуживание
22	Фид. №19 – ввод I секц. – разъединитель	Техническое обслуживание
23	Фид. №21 – п/ст 22 яч.32	Техническое обслуживание
24	Фид. №23 – п/ст 41 яч.24	Техническое обслуживание
25	Фид. №25 – тр-р напряжения I секц.	Техническое обслуживание
26	Фид. №27 – Секц. выключатель I-II секц.	Техническое обслуживание
27	Фид. №29 – Секц. разъединитель I-II секц.	Техническое обслуживание
28	Фид. №31 – тр-р напряжения II секц.	Техническое обслуживание
29	Фид. №33 – ЦРП-7 яч. 18 II секц.	Техническое обслуживание
30	Фид. №35 – п/ст 40 яч.19 – I секц.	Техническое обслуживание
31	Фид. №37 – ЦРП-6 яч.10 – II секц.	Техническое обслуживание
32	Фид. №39 – п/ст 49 тр-р №1	Техническое обслуживание

33	Фид. №41 – ввод тр-ра №2 – II секц.	Техническое обслуживание
34	Фид. №43 – разъед. тр-ра №2	Техническое обслуживание
35	Фид. №45 – тр-р СН №2 – 160кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
36	Фид. №47 – п/ст 33 яч. 4 – I секц.	Техническое обслуживание
37	Фид. №49 – трансформатор №4 6300кВА	Техническое обслуживание
38	Сборные шины II секции	Техническое обслуживание
39	Сборные шины III секции	Техническое обслуживание
40	Фид. №4 – п/ст 46 тр-р №2	Техническое обслуживание
41	Фид. №6 – п/ст 49 тр-р №2	Техническое обслуживание
42	Фид. №8 – ЦРП-7 яч. 1	Техническое обслуживание
43	Фид. №10 – резерв	Техническое обслуживание
44	Фид. №12 – -РУ-6кВ ДППТУ- (печь2) СПЦ-4	Техническое обслуживание
45	Фид. №14 – п/ст 46 КТП-2 тр-р №1	Техническое обслуживание
46	Фид. №16 – п/ст 33 яч. 15 – II секц.	Техническое обслуживание
47	Фид. №18 – ЦРП-6 яч. 13 – I секц.	Техническое обслуживание
48	Фид. №20 – тр-р напряжения III секц.	Техническое обслуживание
49	Фид. №22 – ввод тр-ра №1 –III секц.	Техническое обслуживание
50	Фид. №24 – разъед. ввода тр-ра №1 – III секц.	Техническое обслуживание
51	Фид. №26 – тр-р СН №1 160 кВА, НОМ-6	Техническое обслуживание
52	Фид. №28 – СМВ III-IV секц.	Техническое обслуживание
53	Фид. №30 – Секц. разъединитель III-IV секц.	Техническое обслуживание
54	Сборные шины IV секции	Техническое обслуживание
55	Фид. №32 – тр-р напряжения IV секц	Техническое обслуживание
56	Фид. №34 – п/ст 41 яч. 7 – I секц.	Техническое обслуживание
57	Фид. №36 – п/ст 43 яч. 22 – II секц.	Техническое обслуживание
58	Фид. №38 – п/ст 42 яч. 4 – II секц.	Техническое обслуживание
59	Фид. №40 – ЦРП-1А яч. 24	Техническое обслуживание
60	Фид. №42 – п/ст 33 яч. 49 – III секц.	Техническое обслуживание
61	Фид. №44 – ввод тр-ра №2 – IV секц.	Техническое обслуживание
62	Фид. №46 –разъединитель ввода тр-ра №2 IV секц.	Техническое обслуживание
63	Фид. №48 – резерв	Техническое обслуживание
64	Фид. №50 – п/ст 22 яч. 10	Техническое обслуживание
65	РУ-10 кВ Фид. №52 – тр-р №3 – 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
66	Фид. №54 – ввод ПГВ-2 ф.51	Техническое обслуживание
67	Фид. №56 – тр-р СН №3 40кВА	Техническое обслуживание
68	Фид. №51 – тр-р СН №4 40кВА	Техническое обслуживание
69	Фид. №53 – ввод ПГВ-2 ф.20	Техническое обслуживание
70	Фид. №55 – тр-р №4 6300кВА НТМИ	Техническое обслуживание
71	Щит 0,2 кВ I секц.	Техническое обслуживание
72	Щит 0,2 кВ II секц.	Техническое обслуживание
73	КВУ № 1,2,3,4	Техническое обслуживание
74	Насос откачки воды	Техническое обслуживание
75	Вентилятор №1 – подвал	Техническое обслуживание
76	Вентилятор №2 – РУ-6кВ	Техническое обслуживание
77	Вентилятор №3 – реакторн. №1	Техническое обслуживание
78	Вентилятор №4 – реакторн. №2	Техническое обслуживание
79	Силовая сборка 0,4кВ	Техническое обслуживание

80	Щит освещения, сеть освещения	Техническое обслуживание
81	ШАОТ №1	Техническое обслуживание
82	ШАОТ №2	Техническое обслуживание
83	Сеть заземления	Техническое обслуживание

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Главный энергетик  
АО «Металлургический завод  
«Электросталь»



О.В. Никульшин

**ЗАКАЗЧИК**

Генеральный директор  
ООО «Энерго Пром Сервис»



А.А. Александров

**СПРАВКА**  
**выполненных работ по договору №02 от 22.04.2020г.**  
**между ООО «Энерго Трансфер» и ООО «Энерго Пром Сервис»**  
**за апрель 2021г.**

№ п/п	Инвен. № (РУ-6 кВ)	№ п/ст	Наименование работ	№ протокола	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	1370364	12	Тек. ремонт оборудования	№ 110 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 372 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 373 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.4	№ 374 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 375 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 376 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 377 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 378 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 379 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 380 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.14	№ 381 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.15	№ 382 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.16	№ 383 от 03.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.17	№ 384 от 03.04.2021	
			Проверка схемы АВР	№ 371 от 03.04.2021	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 385 от 03.04.2021	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 386 от 03.04.2021	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 63 от 03.04.2021	
			Проверка контура заземления	№ 391 от 03.04.2021	
	1998426	Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 111 от 03.04.2021		
		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 387 от 03.04.2021		
	1998427	Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 109 от 03.04.2021		
		Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3	№ 388 от 03.04.2021		

1	2	3	4	5	6
2.	1996883	12а	Тек. ремонт оборудования РУ-6кВ	№ 112 от 03.04.2021	
			Тек. ремонт концевых воронок	№ 64 от 03.04.2021	
			Проверка контура заземления	№ 392 от 03.04.2021	
	1284780		Тек. ремонт трансформатора Т-1	№ 114 от 03.04.2021	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-1	№ 389 от 03.04.2021	
	1280970		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 115 от 03.04.2021	
			Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2	№ 390 от 03.04.2021	
3.	1530010	2н	Тек. ремонт оборудования секции Г-8, Д-4	№ 118 от 09.04.2021	
			Тек. ремонт оборудования секции Г-6, Д-5	№ 133 от 28.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.2	№ 516 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.3	№ 517 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.5	№ 518 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.6	№ 519 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.7	№ 520 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.8	№ 521 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.9	№ 426 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.10	№ 427 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.11	№ 428 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.12	№ 429 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.13	№ 430 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.23	№ 431 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.24	№ 432 от 15.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.25	№ 522 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.26	№ 523 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.27	№ 524 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.28	№ 525 от 30.04.2021	
			Проверка РЗиА после текущего ремонта фид.29	№ 526 от 30.04.2021	

1	2	3	4	5	6
3.	1530010	2н	Капитальный ремонт фид.14	№ 122 от 13.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.15	№ 120 от 13.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.17	№ 121 от 13.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.19	№ 131 от 20.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.20 (21)	№ 119 от 13.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.22	№ 136 от 13.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.30	№ 130 от 20.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.32	№ 132 от 27.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.14	№ 420 от 14.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.15	№ 425 от 14.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.17	№ 421 от 14.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.19	№ 422 от 14.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.20 (21)	№ 423 от 14.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.22	№ 424 от 14.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.30	№ 513 от 29.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.32	№ 514 от 29.04.2021	
			Проверка схемы АВР секции №1	№ 546 от 29.04.2021	
			Проверка схемы АВР секции №2	№ 547 от 29.04.2021	
			Проверка схемы АВР секции №3	№ 418 от 14.04.2021	
			Проверка схемы АВР секции №4	№ 419 от 14.04.2021	
			Испытание ошиновки секции №1	№ 506 от 28.04.2021	
			Испытание ошиновки секции №2	№ 507 от 28.04.2021	
			Испытание ошиновки секции №3	№ 437 от 16.04.2021	
			Испытание ошиновки секции №4	№ 438 от 16.04.2021	
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.Г-6, Д-5	№ 70 от 26.04.2021	
			Тек. ремонт концевых воронок секции фид.Г-8, Д-4	№ 66 от 07.04.2021	
			Проверка контура заземления	№ 444 от 19.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.Г-8 – п/ст 297 фид.Г-8	№ 435 от 16.04.2021	

1	2	3	4	5	6
3.		2н	Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.Д-4 – п/ст 130 фид.Д-4	№ 436 от 16.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.Г-6 - п/ст 297 фид.Г-6	№ 508 от 29.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.Д-5 – п/ст 130 фид.Д-5	№ 509 от 29.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.14 – п/ст 50 фид.1	№ 442 от 19.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.19 – п/ст 7А фид.3	№ 443 от 19.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 2н фид.30 – п/ст 20 фид.6	№ 515 от 29.04.2021	
	1370484		Тек. ремонт трансформатора Т-2	№ 134 от 28.04.2021	
	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-2		№ 529 от 30.04.2021		
	1370488		Тек. ремонт трансформатора Т-3	№ 123 от 14.04.2021	
	Проверка после тек. ремонта трансформатора Т-3		№ 441 от 19.04.2021		
4.	1530220	20	Капитальный ремонт фид.8	№ 108 от 31.03.2021	
			Капитальный ремонт фид.9	№ 107 от 31.03.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.8	№ 352 от 01.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.9	№ 353 от 01.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 20 фид.9 – п/ст 64 фид.7	№ 354 от 01.04.2021	
5.	1002480	7Б	Капитальный ремонт фид.6	№ 116 от 06.04.2021	
			Капитальный ремонт фид.26	№ 117 от 06.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.6	№ 404 от 07.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.26	№ 405 от 08.04.2021	
6.	1997216	25н	Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.15	№ 369 от 08.04.2021	
			Проверка РЗиА после капитального ремонта фид.24	№ 370 от 08.04.2021	
			Испытание в/в кабеля п/ст 25н фид.24 – п/ст 31а Т-1	№ 593 от 08.04.2021	